



Серія СВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY



DCS.0000244-18

№ 10206

Зареєстровано в Реєстрі №

Registered in the Register

12 листопада 2018 до 11 листопада 2019

Термін дії з

Valid from / valid until

Продукція

Product

Двері протипожежні шахти пасажирського ліфта двопільні горизонтально-розсувні центрального відчинення суцільні (креслення 0463Б.26.00.600, 1001Б.26.00.600, 0621Б.26.00.600), з класом вогнестійкості EI 60

8431 31 00 00

код УКТ ЗЕД

код ДКПП

Відповідає вимогам

Complies with the requirements

п. 6.4 ДБН В.1.1-7:2016 'Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги', п. 6.3.1.3.5.6 ДБН В.1.2-7:2008 'Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека', п. 16 ДСТУ prEN 81-8:2002 'Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 8. Двері шахти ліфта. Випробування на вогнестійкість' щодо класу вогнестійкості EI 60

Виробник продукції

Manufacturer of the product

Открытое акционерное общество 'Могилевский завод лифтового машиностроения' (ОАО 'Могилевлифтмаш') (Республіка Білорусь), адреса: Республіка Беларусь, 212798, г. Могилёв, пр-т Мира, 42

Сертифікат видано

Certificate issued

Открытое акционерное общество 'Могилевский завод лифтового машиностроения' (ОАО 'Могилевлифтмаш') (Республіка Білорусь), адреса: Республіка Беларусь, 212798, г. Могилёв, пр-т Мира, 42

Додаткова інформація

Additional information

Двері протипожежні шахти пасажирського ліфта двопільні горизонтально-розсувні центрального відчинення суцільні (креслення 0463Б.26.00.600, 1001Б.26.00.600, 0621Б.26.00.600), з класом вогнестійкості EI 60, з розмірами у проєкті обрамлення прорізу в огорожувальній конструкції шахти ліфта: висота до 2 000 мм, ширина від 700 мм до 1 300 мм, що виробляються серійно з 12.11.2018 до 11.11.2019. Здійснюється наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1 (атестат про акредитацію від 25.06.2017 № 10206) тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі

On the basis of

Акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 23.10.2018 № 10056с3, Експертне рішення від 12.11.2018 № 10056с3 Державного центру сертифікації ДСНС України. Протокол сертифікаційних випробувань від 11.08.2016 № 33-16 ВЛ ТОВ 'Пожтест' (атестат акредитації від 29.11.2014 № 2Н334, дійсний до 28.11.2019)

Заступник начальника центру –
начальник відділу

Керівник

Head

М.П.

Ю.В. Володько

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

№ 3802618