

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00512

Серия ВУ № **0067487**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, Учреждение «Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, аттестат аккредитации от 24.07.2009 № ВУ/112 033.01, место нахождения: Республика Беларусь, 220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а, телефоны: +375 17 399 92 85, +375 17 374 18 81, адрес электронной почты: rccc@mchs.gov.by.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Открытое акционерное общество «Могилевский завод лифтового машиностроения» (ОАО «Могилевлифтмаш»), зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 700008856, место нахождения: Республика Беларусь, 212030, г. Могилев, проспект Мира, 42, телефон: +375 222 74 08 33, адрес электронной почты: liftmach@liftmach.by.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Открытое акционерное общество «Могилевский завод лифтового машиностроения» (ОАО «Могилевлифтмаш»), место нахождения: Республика Беларусь, 212030, г. Могилев, проспект Мира, 42.

**ПРОДУКЦИЯ** Двери противопожарные шахт лифтов, с пределом огнестойкости EI 60, двухстворчатые, горизонтально-раздвижные, центрального открывания, без остекления, с шириной проема в свету от 600 мм до 1200 мм, с высотой проема в свету 2000 мм. КД – 0463Б.26.00.600, 1001Б.26.00.600, 0621Б.26.00.600, ГОСТ Р 59155-2020 «Лифты. Технические условия». Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8431310000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

отчета о проверке производства от 27.02.2026, составленного экспертами-аудиторами Михайловским Алексеем Святославовичем, Анисковичем Артёмом Вячеславовичем, органа по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, аттестат аккредитации № ВУ/112 033.01;

протоколов испытаний Испытательного центра государственного учреждения образования «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0042, от 29.01.2026 №№ 96/01/2026, 97/01/2026.

Схема сертификации: 1с

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Примененные стандарты – ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования», ГОСТ 30247.3-2002 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов».

### СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.04.2026 ПО 13.04.2031 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)  
органа по сертификации

Михайловский Алексей Святославович

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Мельникова Марина Сергеевна