



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00547



Серия ВУ № 0068722

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности. Учреждение «Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, аттестат аккредитации от 24.07.2009 № ВУ/112 033.01, место нахождения: Республика Беларусь, 220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а, телефоны: +375 17 399 92 85, +375 17 374 18 81, адрес электронной почты: rcee@mchs.gov.by.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Открытое акционерное общество «Могилевский завод лифтового машиностроения» (ОАО «Могилевлифтмаш»), зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 700008856, место нахождения: Республика Беларусь, 212030, г. Могилев, проспект Мира, 42, телефон: +375 222 74 08 33, адрес электронной почты: liftmach@liftmach.by.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Открытое акционерное общество «Могилевский завод лифтового машиностроения» (ОАО «Могилевлифтмаш»), место нахождения: Республика Беларусь, 212030, г. Могилев, проспект Мира, 42.

**ПРОДУКЦИЯ** Двери противопожарные шахт лифтов, с пределом огнестойкости Е 30, двухстворчатые, распашные, центрального открывания, без остекления, с шириной проема в свету от 600 мм до 1150 мм, с высотой проема в свету от 700 мм до 1400 мм.  
КД – 239.56.00.000, ГОСТ Р 59155-2020 «Лифты. Технические условия».  
Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 7308300000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

отчета о проверке производства от 29.04.2026, составленного экспертами-аудиторами Мельниковой Мариной Сергеевной, Выпрямкиной Дарьей Борисовной, органа по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, аттестат аккредитации № ВУ/112 033.01;

протокола испытаний Испытательного центра государственного учреждения образования «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0042, от 09.06.2026 № 082/06/2026.  
Схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**

Примененные стандарты – ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования», ГОСТ 30247.3-2002 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов».

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С 13.07.2026 ПО 12.07.2031 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо)  
органа по сертификации

Мельникова Марина Сергеевна

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Выпрямкина Дарья Борисовна

