



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00551

Серия ВУ № 0068726

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, Учреждение «Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, аттестат аккредитации от 24.07.2009 № ВУ/112 033.01, место нахождения: Республика Беларусь, 220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а, телефоны: +375 17 399 92 85, +375 17 374 18 81, адрес электронной почты: rcece@mchs.gov.by.

ЗАЯВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «Могилевский завод лифтового машиностроения» (ОАО «Могилевлифтмаш»), зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 700008856, место нахождения: Республика Беларусь, 212030, г. Могилев, проспект Мира, 42, телефон: +375 222 74 08 33, адрес электронной почты: liftmach@liftmach.by.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «Могилевский завод лифтового машиностроения» (ОАО «Могилевлифтмаш»), место нахождения: Республика Беларусь, 212030, г. Могилев, проспект Мира, 42.

ПРОДУКЦИЯ Двери противопожарные машинного помещения, устанавливаемые в шахте лифта. Характеристики дверей, предел огнестойкости, разрешенные размеры, обозначение документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция, в соответствии с Приложением № 1 к сертификату соответствия (бланк серии ВУ № 0026236).
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308300000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

отчета о проверке производства от 30.04.2026, составленного экспертами-аудиторами Мельниковой Мариной Сергеевной, Выпряжкиной Дарьей Борисовной, органа по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, аттестат аккредитации № ВУ/112 033.01; отчета о проверке производства от 30.04.2026, составленного экспертами-аудиторами Михайловским Алексеем Святославовичем, Кузьминовым Дмитрием Игоревичем, органа по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, аттестат аккредитации № ВУ/112 033.01; протоколов испытаний Испытательного центра государственного учреждения образования «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0042, от 14.04.2026 №№ 094/04/2026, 095/04/2026, от 15.04.2026 № 106/04/2026, от 09.06.2026 № 083/06/2026.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Примененные стандарты – ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования», ГОСТ 30247.3-2002 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов».

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 03.08.2026 ПО 02.08.2031 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Михайловский Алексей Святославович

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Мельникова Марина Сергеевна

Приложение № 1

к сертификату соответствия №

ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00551 от 03.08.2026

Листов 1

Лист 1

Таблица

№ п/п	Характеристики дверей, предел огнестойкости, разрешенные размеры	Обозначение документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	Двери противопожарные машинного помещения, устанавливаемые в шахте лифта, с пределом огнестойкости Е 30, одностворчатые, распашные, без остекления, с шириной проема в свету от 300 мм до 700 мм, с высотой проема в свету от 400 мм до 850 мм	КД – 239М.55.00.000, ГОСТ Р 59155-2020 «Лифты. Технические условия»
2	Двери противопожарные машинного помещения, устанавливаемые в шахте лифта, с пределом огнестойкости Е 30, двухстворчатые, распашные, без остекления, с шириной проема в свету от 500 мм до 1050 мм, с высотой проема в свету от 400 мм до 850 мм	КД – 239М.54.00.000, ГОСТ Р 59155-2020 «Лифты. Технические условия»
3	Двери противопожарные машинного помещения, устанавливаемые в шахте лифта, с пределом огнестойкости EI 30, одностворчатые, распашные, без остекления, с шириной проема в свету от 300 мм до 700 мм, с высотой проема в свету от 400 мм до 850 мм	КД – 239М.15.00.000, ГОСТ Р 59155-2020 «Лифты. Технические условия»
4	Двери противопожарные машинного помещения, устанавливаемые в шахте лифта, с пределом огнестойкости EI 30, двухстворчатые, распашные, без остекления, с шириной проема в свету от 500 мм до 1050 мм, с высотой проема в свету от 400 мм до 850 мм	КД – 239М.14.00.000, ГОСТ Р 59155-2020 «Лифты. Технические условия»
Всего в таблице 4 (четыре) позиции.		

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Михайловский Алексей Святославович

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Мельникова Марина Сергеевна

