



№ п/п. Изм. Подп. и дата. Взам. штамп Инженер. Подп. и дата.

1. Схема выполнена для лифтов г/п до 250 кг, скоростью до 0,5 м/с, на 2 остановки, с верхним машинным помещением с наружным управлением со всех остановок.
2. При отсутствии дверей на отдельных площадках соответствующие аппараты (...SM..., ..AK...) не устанавливать, в последовательной цепи установить перемычки.
3. Выключатели контроля дверей шахты 1SM-1(-2), 2SM-1(-2) показаны в нажатом состоянии (двери закрыты). Остальные элементы показаны в исходном состоянии.
4. В скобках указана заводская маркировка контактов электроаппаратов.
5. \*\* Для лифтов с глухозаземленной нейтралью (4-хпроводная питающая сеть) провод из сети здания с маркировкой N подключить к заземляющему зажиму PE.

				ФБИР.484443.002 Э3		
Изм/Лист	N докум.	Подп.	Дата	Лифт грузовой малый Схема электрическая принципиальная	Лист	Масштаб
Разраб.	Перегудов				A	
Проб.	Прядников				Лист	Листов 1
Т.контр.					ОАО "Мозиллифтмаш"	
Н.контр.	Перегудов				ОГК	
Умб.	Балабанов			Копировал Формат А2		