



АКРЕДИТОВАНИЙ ОРГАН ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТА СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ БУДІВЕЛЬНОГО
ТА ПРОТИПОЖЕЖНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СВІТОВІ СТАНДАРТИ»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Зареєстровано в реєстрі
органу оцінки відповідності за № UA.GS.1.010-21

Термін дії з «11» лютого 2021 р. до «10» лютого 2024 р.

Продукція Двері протипожежні шахти пасажирського ліфта двополотні горизонтально-розсувні телескопічного відчинення суцільні з класом вогнестійкості EI 60 за креслення 0611K.26.00.600 8431
код УКТ ЗЕД

Відповідає вимогам ДБН В.1.1-7:2016 'Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги', п. 6.4 (щодо класу вогнестійкості EI 60); ДБН В.1.2-7-2008 'Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека', п. 6.3.1.3.5.6 (щодо класу вогнестійкості EI 60)

Виробник ОАО 'МОГИЛЕВСКИЙ ЗАВОД ЛИФТОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ', 212798, г. Могилев, просп. Мира, 42, Республика Беларусь

Сертифікат видано ОАО 'МОГИЛЕВСКИЙ ЗАВОД ЛИФТОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ', 212798, г. Могилев, просп. Мира, 42, Республика Беларусь

Додаткова інформація Двері протипожежні шахти пасажирського ліфта двополотні горизонтально-розсувні телескопічного відчинення суцільні (креслення 0611K.26.00.600) з класом вогнестійкості EI 60, з п. 16 розмірами у просвіті: висота від 2000 мм до 2300 мм, ширина від 500 до 1550 мм згідно з ДСТУ EN 81-58:2015 'Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Випробовування та огляд. Частина 58. Випробовування дверей шахти на вогнетривкість'. Продукція виготовляється серійно з 11.02.2021р. до 10.02.2024р. Періодичність технічного нагляду – один раз на рік

Сертифікат видано Органом оцінки відповідності та сертифікації продукції будівельного та протипожежного призначення ТОВ 'СВІТОВІ СТАНДАРТИ' атестат про акредитацію № 10341 від 26.12.2019р.
юридична адреса: 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 2А літера 'А'
місцезнаходження ООВ: 02125, м. Київ, вул. В. Шимановського, буд. 2/1, офіс 322
тел.: +380 95 004 99 25; e-mail: namis.kiev@ukr.net; www.gscert.com.ua

На підставі Протокол сертифікаційних випробувань № 42-20 від 29.12.2020р.
ВЛ ТОВ 'ПРОМКЛАСТЕР', атестат акредитації № 201395 від 19.02.2018р.
Звіт з оцінки виробництва від 11.02.2021р.

Заступник керівника органу
оцінки відповідності



Навроцький О.Є.

Чинність сертифіката можна перевірити
в Реєстрі органу оцінки відповідності продукції