

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-VY.AЮ64.B.00427

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0007040

Открытое акционерное общество «Могилевский завод лифтового машиностроения» (ОАО «Могилевлифтмаш»)
Адрес: 212798, Республика Беларусь, г. Могилев, пр-т Мира, д. 42.
Телефон: +375 222 74-08-33. Факс: +375 222 74-09-83. Адрес электронной почты: liftmach@liftmach.by.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество «Могилевский завод лифтового машиностроения» (ОАО «Могилевлифтмаш»)
Адрес: 212798, Республика Беларусь, г. Могилев, пр-т Мира, д. 42.
Телефон: +375 222 74-08-33. Факс: +375 222 74-09-83. Адрес электронной почты: liftmach@liftmach.by.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг «Полисерт» АНО «Электросерт». Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12а. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Факс: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Двери шахты малых грузовых лифтов противопожарные распашные
центрального открывания глухие двухстворчатые с шириной проема в свету от 600 мм до 1150 мм, с высотой проема в свету от 700 до 1400 мм,
выпускаемые по КД: 239.56.00.000, 239.16.00.000Б.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

48 3680

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

8431 31 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123 от 22 июля 2008 г.),
ГОСТ 30247.3-2002.

Предел огнестойкости дверей, выпускаемых по КД 239.56.00.000 – Е 30;
предел огнестойкости дверей, выпускаемых по КД 239.16.00.000Б – Е1 60.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

1. Протоколы испытаний № 2/К529-ФЗ, № 2/К530-ФЗ от 18.03.2016 г. Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.21AД12 от 21.08.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации. 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 7069-ОП от 21.10.2015 г. ОС «Полисерт» АНО «Электросерт», № RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.03.2016 по 20.03.2021



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ

С. Сидор

ПОДПИСЬ

Г.С. Габриэлян

инициалы, фамилия

А.В. Рябова

инициалы, фамилия