

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГОССТАНДАРТ

№ 0322260



Серия А

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зарегистрирован в реестре  
№ ВУ/112 02.01. 033 00530

Срок действия с 22.07.2016 по 21.07.2021

**Аккредитованный орган по сертификации** продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, Учреждение "Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности" МЧС Республики Беларусь (ВУ/112 033.01), 220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а, тел./факс 294-64-83

**Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция, изготовленная** ОАО "Могилевлифтмаш", Республика Беларусь, 212798, г. Могилев, пр. Мира, 42

**и представленная на сертификацию под наименованием** Двери противопожарные шахт пассажирских лифтов (ЕІ 60), телескопические с шириной проема в свету от 700 до 1300 мм и высотой проема в свету от 1300 до 2300 мм  
ГОСТ 22011-95, КД - 0611Б.46.00.600

код ОКП РБ – 28.22.19

код ТН ВЭД ТС – 843131000

Серийное производство

**соответствует требованиям технических нормативных правовых актов:**

ст. 5, п. 2.6 ТР 2009/013/ВУ (п. 4.1.12 ГОСТ 22011-95)

**Заявитель (изготовитель, продавец)** ОАО "Могилевский завод лифтового машиностроения", Республика Беларусь, 212798, г. Могилев, пр. Мира, 42.

код УНП – 700008856

**Сертификат выдан на основании:**

а) документов отчет о проверке производства от 29.03.16;

б) протоколов испытаний ИЦ "НИИ ПБиЧС МЧС РБ", № ВУ/112 02.1.0.0042, № 04-52/927П от 27.06.16.

**Инспекционный контроль осуществляет** орган по сертификации РЦСиЭ МЧС РБ

**Особые отметки** Сертификат хранить не менее 5 лет после окончания срока действия

**Дополнительная информация** Двери имеют предел огнестойкости ЕІ 60 (относятся к 1 типу противопожарного заполнения проемов в противопожарных преградах)



Руководитель органа  
по сертификации

Эксперт-аудитор

*Э.Э. Шатило*  
подпись  
*П.В. Артемьев*  
подпись

Э.Э. Шатило

инициалы, фамилия

П.В. Артемьев

инициалы, фамилия